

Số: 126/NT-PCCC

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH giấy Sun Jade Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 327/TD-PCCC-P3 ngày 10/7/2018 của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa;

Xét hồ sơ và đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC ngày 13/5/2021 của Công ty TNHH giấy Sun Jade Việt Nam;

Người đại diện là ông/bà: Lo Huai Sung; Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 26/5/2021 do đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa và các bên liên quan lập; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa chấp nhận kết quả nghiệm thu về PCCC của công trình HTKT và tòa nhà chung cư CC-5, CC-6 với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Phú, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH giấy Sun Jade Việt Nam

Đơn vị thi công: HTX cơ khí và xây dựng Thăng Long; Công ty TNHH DVTM và PTCN Hoàng Gia

Quy mô công trình: Tổng diện tích khu đất xây dựng công trình 66.900,0 m², trong đó xây dựng 01 công trình chung cư CC-5, CC-6, cao 9 tầng, diện tích xây dựng mỗi nhà là 1.550m², chiều cao PCCC của công trình 28,65m; Hạ tầng kỹ thuật xung quang công trình.

Nội dung được nghiệm thu: Giao thông phục vụ xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; bậc chịu lửa; giải pháp ngăn cháy chống cháy lan; giải pháp thoát nạn; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy tự động bằng nước; hệ thống tăng áp, hút khói; hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà và ngoài nhà; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.

Các yêu cầu kèm theo:

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị PCCC theo và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng;

- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ;

- Khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình, hạng mục công trình phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và gửi hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt về PCCC theo quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- C07 - BCA (để B/c);
- Lưu: PC07, Đ2.



Trung tá Lê Trọng Tài